

Inbouw verlichtingsarmaturen



De armaturen worden gemonteerd in het vlak van de dampkap. Onderliggende boorden of uitstekende randen van het armatuur zijn niet aanwezig.

Een hermetisch (IP 65) verlichtingsarmatuur zal ingebouwd worden in een rechthoekig rvs plenum boven in de tussenplaten van het plafond.

Dit plenum wordt onderaan afgeschermd door een vlakke plaat polycarbonaat gevat in een roestvrijstalen kader. Deze kader wordt bevestigd met onverliesbare kwartslag-sluitingen.



Door de hoge lichtopbrengst is een lichtsterkte van minimaal 500 lux op het werkvlak gegarandeerd.
